

**Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима
по данным контрольных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
за контрольный замерный день «21» декабря 2022 г.**

Наименование подстанции	Наименование присоединения: трансформатора, линии электропередачи, средства компенсации реактивной мощности	Время снятия замеров, ч											
		3-00				09-00				18-00			
		Р, МВт	Q, МВар	U, кВ	Полож. РПН	Р, МВт	Q, МВар	U, кВ	Полож. РПН	Р, МВт	Q, МВар	U, кВ	Полож. РПН
ГПП "СЕРГО"	Ввод 1 (Серго1)	1,10	0,31	6,0	7	2,30	0,75	6,0	7	1,65	0,97	6,0	7
	Ввод 3 (Серго1)	0,19	0,01	6,0		0,35	0,21	6,0		0,23	0,03	6,0	
	Ввод 2 (Серго2)	2,70	0,30	6,0		3,38	0,58	6,0		3,07	0,47	6,0	
	Ввод 4 (Серго2)	5,21	2,59	6,0		6,66	3,96	6,0		5,61	2,80	6,0	
ПС "Компрессорная-2"	яч. 5	3,28	1,03	6,3	8	5,73	1,44	6,2	8	5,01	1,23	6,2	8
	яч.39	2,14	0,63	6,3		3,02	0,70	6,2		3,43	0,68	6,2	
	яч.40	1,65	0,61	6,2		2,83	0,76	6,1		2,35	0,70	6,2	
	яч.72	1,26	0,28	6,3		1,90	0,43	6,2		1,88	0,35	6,2	
ПС №25 "Южная"	1 секция шин	1,05	0,38	6,1	8	2,36	0,86	6,1	8	2,76	1,00	6,1	8
	3 секция шин	0,20	0,07	6,1		1,09	0,40	6,1		1,41	0,51	6,1	
	2 секция шин	1,05	0,38	6,1		2,36	0,86	6,1		2,76	1,00	6,1	
	4 секция шин	0,20	0,07	6,1		1,09	0,40	6,1		1,41	0,51	6,1	
ПС №33 "Заводская"	1 секция шин	5,85	2,12	6,0	5	3,90	1,42	6,0	5	3,65	1,32	5,9	5
	3 секция шин	0,98	0,35	6,0		0,98	0,35	6,0		0,40	0,14	6,1	
	2 секция шин	0,49	0,18	6,0	4	0,59	0,21	6,0	4	0,29	0,10	5,9	4
	4 секция шин	0,49	0,18	6,0		0,49	0,18	6,0		0,00	0,00	6,0	